



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307769846

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
上海穆勒电器(集团)有限公司
上海市奉贤区林海公路6798号1幢3层

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

TGM3RCD-250M、TGM3RCD-250H、TGM3RCD-250R; Ue: AC380V/400V/415V; Ui: 1000V;
Uimp: 12kV; In: 250A(100A~250A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: Ics: 50kA;
Icu: 50kA; H 型: Ics: 70kA; Icu: 70kA; R 型: Ics: 100kA; Icu: 100kA; Icw: 10kA/1s;
IΔn: 30mA、50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、OFF 分
级调节(非延时型); 50mA、75mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA、OFF
分级调节(延时型); 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型; IΔm: 25%Icu;
选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s(仅适用于延时型); 极数: 3P+N(3 个保护极, N 极
不可开闭, 不适用于隔离)

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 11 日 有效期至: 2029 年 10 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

